



Horizontalni kut	(°)	0.010.010.000.00											
Razmak profila	(m)	0.810.382.16				6.61				0.860.6926.77			
Razmak okana	(m)	ZO34											
Profil i dužina cijevi	(m)	DN110 mm, L=127,46m											
Material i radni tlak	(bar)	PEHD - PE100, PN10 - bara											
Kote terena	(m.n.m)	133.30	133.03	132.90	133.85	133.95	133.95	133.95					
Dubine nivelete	(m)	1.80	1.48	1.33	2.16	1.89	1.84	1.80					
Kote nivelete	(m.n.m)	131.50	131.55	131.57	131.69	132.06	132.11	132.15					
Kote dna rova	(m.n.m)	131.39	131.44		132.00	132.04	132.15	132.26					
Dubine iskopa	(m)	1.91	1.59		1.95	1.91	1.85	1.69					
Pad nivelete	(‰)	I=56.53[‰] L=11.52[m]											
Stacionaže terena	(m)	0.00.811.183.349.9510.8111.50											

\\Server2\Podloge\Grbovi\krizevci.gif

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA
JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU
"GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI"

VODOOPSKRBNÍ PODSUSTAV "SV. IVAN ŽABNO"

cjelina 8, područje općine Sv. Ivan Žabno - jug

3. Promjena	
2. Promjena	
1. Promjena	

<p>NARUČITELJ:</p> <p>Komunalno poduzeće d.o.o.</p> <p>Drage Grdenica 7 48 260 - Križevci</p>	<p>Komisionar:</p> <p>Hrvaške vode</p> <p>Uli. grada Vukovana 220 10 000 - Zagreb</p>	<p>Glavni projektant:</p> <p>D. Vacek, dipl.ing.grad.</p>
---	---	---

<p>NAZIV GRAĐEVINE:</p> <p>VODOOPSKRBNI PODSUSTAV</p> <p>"Sv. IVAN ŽABNO"</p> <p>cjelina 8, Područje općine Sv. Ivan Žabno – jug</p>	<p>Projektant:</p> <p>D. Štrbenec, dipl.ing.građ.</p>
--	---

SADRŽAJ NACRTA: BUŠENJE ISPOD DRŽAVNE CESTE D28 DETALJ - DC10	Projektant suradnik:	P. Telišman, ing.grad.
		M. Dugošlja
Odvodnja i tretman otpadnih voda + Vodoopskrba + Ceste	Broj projekta:	2630/8

Faza:	GLAVNI PROJEKT
Datum:	listopad 2011.
Mjerilo:	1 : 100
Broj protipog:	17.19.