



Napomena:
Točan položaj i dubinu postojećih instalacija
odrediti ručnim iskopom!
Izvođač je dužan pridržavati se posebnih uvjeta
nadležnih komunalnih poduzeća!



Oznaka točke terena	
Razmak točke terena	
Profil cijluna cijevi (materijal, radni tlak)	mm
Pad cijevovoda	‰
Kola terena	m + NN
Dubina cijevovoda	m
Kola nivoite	m + NN
Stacionaža	m

264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	
23	24	14	12	7	9	11	10	11	12	23	25	20	5		
PEHD, PE 100, SDR 17, DN 110 mm, PN 10 bara, L = 203,58 m															
I = 31,42 ‰		I = 18,55 ‰		I = 18,55 ‰		I = 18,55 ‰		I = 18,55 ‰		I = 18,55 ‰		I = 18,55 ‰		I = 18,55 ‰	
154.42	153.80	153.29	153.11	152.92	152.93	152.90	153.14	153.30	153.55	153.83	154.39	154.89	154.79	154.76	
1.75	1.75	1.89	1.96	2.00	1.89	1.71	1.76	1.75	1.80	1.86	2.01	2.07	1.62	1.50	
152.67	151.85	151.40	151.15	150.92	151.04	151.19	151.38	151.55	151.75	151.97	152.37	152.82	153.17	153.26	
0.00	22.61	46.61	60.45	72.75	79.43	87.98	98.48	108.06	119.05	131.49	154.10	179.03	198.58	203.58	

DIONICA D9



IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA
JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUČJU
"GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI"
ZONA "GREBERANEC"
cjelina 9, vodoopskrbna mreža na području zone "Greberanec"

GLAVNI PROJEKT

3. Promjena	
2. Promjena	
1. Promjena	
NARUČITELJ: Komunalno poduzeće d.o.o. Drače Gredinka 7 48 280 - Križevci	
Komisionar: Hrvatske vode Ul. grada Vukovca 220 10 000 - Zagreb	
NAZIV GRADEVINE: ZONA "GREBERANEC" vodoopskrbna mreža na području zone "Greberanec"	
Projektant: D. Vasek, diplom. građ.	
SADRŽAJ NAKRETA:	
UZDUŽNI PROFIL DIONICA - D9	
Odvodnja i tretman otpadnih voda + Vodoopskrba + Ceste	
Projektant suradnik:	M. Novosny, diplom. građ.
Broj projekta: 2630/9	
Faza: GLAVNI PROJEKT	
Datum: studeni 2012.	
Mjerilo: 1:1000	
Broj priloga: 12.9.	



Dippold & Gerold
HIDROPROJEKT 91
D.o.o. za projektiranje
HR-10257 BREZOVIČKA (ZAGREB) Desprinska 8
tel. 01/6515-511, fax:01/6515-510, e-mail: dgipr1@dgpri.hr