


NAPOMENA:

PRIJE POČETKA RADOVA TREBA ISKOLČITI, ZAŠTITITI
TE EVENTUALNO IZMAKNUTI TRASU TK. KABELA

(3 m lijevo i desno od osi postojećeg TF/SV kabela
dozvoljen je samo ručni iskop!!!)

1. KRIŽANJE TF/SV KABELA I VODOVODA




BEZ ZAŠTITNE CIJEVI ZA KABEL:

$d \geq 100$ cm za vodovodnu cijev

UZ ZAŠTITNU CIJEV ZA KABEL:

$d < 100$ cm za vodovodnu cijev

2. PARALELNO VOĐENJE TF/SV KABELA I VODOVODA



$R_{min} \geq 200$ cm za vodovodni cjevovod

ako je $R < 200$ cm ISKOP IZVESTI RUČNO UZ POVEĆAN OPREZ
I STALAN NADZOR OSOBLJA HT-a.

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	Davor Štrbenac, dipl.ing.građ.	BROJ PROJEKTA:	2630/9
		Projektant suradnik:	Mladen Novotny, dipl.ing.građ.	DATUM:	11/2012.
NACRT: DETALJ KRIŽANJA I PARALELNOG VOĐENJA VODOVODA S TF/SV KABELOM				PRILOG:	17.1